

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)**



## **ОТЧЕТ**

о проведении учебных тренировок по эвакуации людей в случае возникновения ЧС (возгорание, задымление, взрыв, угроза совершения террористического акта) с администрацией столовой, КСП БГМУ и учебных корпусов №1,2,4,5,6,7,10,11

Уфа 2020 г.

Отчет разместить на официальном  
сайте Университета

РАЗРЕШАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО БГМУ  
Минздрава России  
\_\_\_\_\_ В.Н. Павлов

В целях исполнения Плана проведения учебной эвакуации с работниками и обучающимися ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, а также в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» Российской Федерации от 21.12.1994 г. №69 ФЗ и руководствуясь протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 31.08.2012 г. №5, а так же в целях пропаганды антитеррористической безопасности, сотрудниками управления охраны труда, пожарной и экологической безопасности и администрацией университета в составе:

- начальник УОТПЭБ Г.Л. Матузов;
- ведущий инженер по пожарной безопасности А.А. Галиева;
- начальник штаба ГО и ЧС Е.В. Логвиненко;
- директор столовой Насретдинова Т.А.;
- коменданты и дежурные учебных корпусов,

были проведены учебные тренировки по эвакуации людей в случае возникновения ЧС (возгорание, задымление, взрыв, угроза совершения террористического акта) в столовой БГМУ, КСП БГМУ и учебных корпусах №1,2,4,5,6,7,10,11.

02 июня 2020 года в Клинической стоматологической поликлинике, расположенной по адресу ул. Чернышевского, 104 была проведена учебная эвакуация сотрудников, обучающихся и посетителей поликлиники по теме: *«Поступление анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве».*

Общее количество сотрудников, прошедших учебную эвакуацию, составило 30 человек. Продолжительность эвакуации составила 1 минуты 45 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара. Участниками учебной тренировки выполнены все требования пожарной безопасности.

03 июня 2020 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном корпусе №1, расположенном по адресу ул. Ленина,3 по теме: *«Действия администрации и дежурного персонала в случае возникновения пожара на втором этаже».* Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило 80 человек. Продолжительность эвакуации составила 2 минуты 40 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

05 июня 2020 года были проведены учебные эвакуации:

- в учебном корпусе №2, расположенном по адресу ул. Заки Валиди -47 по теме: *«Поступление анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве».* Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило 65 человек. Продолжительность эвакуации составила 2 минуты 35 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

- столовой БГМУ, расположенной по адресу ул. Театральная, 2а по теме: *«Возгорание оборудования в горячем цеху»*. Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило 30 человек. Продолжительность эвакуации составила 1 минуту 20 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

08 июня 2020 года были проведены учебные эвакуации:

- в учебном корпусе №4, расположенном по адресу ул. Заки Валиди -47 по теме: *«Задымление коридора второго этажа»*. Общее количество сотрудников, прошедших учебную эвакуацию, составило 13 человек. Продолжительность эвакуации составила 1 минуты 15 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

- в учебном корпусе №5, расположенном по адресу ул. Заки Валиди - 47 по теме: *«Поступление анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве и взрыв центрального входа»*. Общее количество сотрудников, прошедших учебную эвакуацию, составило 11 человек. Продолжительность эвакуации составила 1 минуты 10 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

10 июня 2010 года были проведены учебные эвакуации:

- в учебном корпусе №6, расположенном по адресу ул. Заки Валиди -45 по теме: *«Действия администрации и дежурного персонала в случае возникновения пожара на 3 этаже»*. Общее количество сотрудников, прошедших учебную эвакуацию, составило 76 человек. Продолжительность эвакуации составила 2 минуты 25 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

15 июня 2020 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном корпусе №7, расположенном по адресу ул. Пушкина -96/98 по теме: *«Поступление анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве»*. Общее количество сотрудников, прошедших учебную эвакуацию, составило 90 человек. Продолжительность эвакуации составила 4 минут 25 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

17 июня 2020 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном корпусе №10, расположенном по адресу ул. Театральная - 2/1 по теме: *«Поступление анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве. Заминирован основной вход в корпус»*. Общее количество сотрудников, прошедших учебную эвакуацию, составило 35 человек. Продолжительность эвакуации составила 3 минуты 20 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов

пожара.

18 июня 2020 года была проведена учебная эвакуация в учебном корпусе №11, расположенном по адресу: ул. Летчиков - 2 по теме: «*Возгорание в лаборатории кафедры управления и экономики фармации*». Общее количество сотрудников, прошедших учебную эвакуацию, составило 45 человек. Продолжительность эвакуации составила 3 минуты 15 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

По итогам проведения учебных эвакуаций в учебных корпусах, столовой, КСП БГМУ, было проведено собрание с сотрудниками о соблюдении требований пожарной безопасности, рассмотрены различные варианты развития событий, акцентировано внимание на путях эвакуации расположенных ближе к месту нахождения сотрудника / обучающегося и т.п.

Начальник УОТПЭБ

Г.Л. Матузов

Ведущий инженер по ПБ

А.А. Галиева

Начальник штаба ГО и ЧС

Е.В. Логвиненко

Директор столовой

Т.А. Насретдинова